



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg

sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-brzeg>

Brzeg, dnia 2021 -11- 19

HK.90820.3.10.2021.KD

Ocena jakości wody – wodociąg Grodków

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) oraz §21 ust. 1, §22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

po zapoznaniu się z przedstawionymi przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46d, 49-200 Grodków sprawozdaniami z badań próbek wody, pobranych do badań laboratoryjnych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody w dniu 25.10.2021 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w punktach:

- Osiek Grodkowski nr 5c (sprawozdanie z badań nr SB/118239/10/2021 z dnia 29.10.2021 r.),
- Grodków, ul. Morcinka 15 – kotłownia ECO (sprawozdanie z badań nr SB/119777/11/2021 z dnia 02.11.2021 r.),
a także w dniu 15.11.2021 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w punkcie:
- Grodków, ul. Morcinka 15 – kotłownia ECO (sprawozdanie z badań nr 871/TL/21 z dnia 18.11.2021 r.),

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi w zakresie zbadanych parametrów

uzasadnienie


Zarządca wodociągu publicznego Grodków – Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków, przedstawił sprawozdania z badań próbek wody, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości w dniu 25.10.2021 r. z sieci wodociągu publicznego Grodków w punkcie: Osiek Grodkowski nr 5c – w zakresie wykonanych parametrów z grupy A pkt. I oraz manganu i żelaza określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), a także w punkcie: Grodków ul. Morcinka 15 – kotłownia ECO – w zakresie wykonanych parametrów grupy B określonych w ww. rozporządzeniu.

niepodlega

WYKAZ
WYKAZ
WYKAZ

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody, stwierdzono zawyżoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22°C po 72 h inkubacji w ilości: >300 jtk/1ml (wartość zalecana: 200 jtk/1 ml w kranie u konsumenta) w punkcie: Grodków ul. Morcinka 15 – kotłownia ECO. W dniu 15.11.2021 r. zarządca wodociągu, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody, wykonał badanie kontrolne próbki wody pobranej z sieci wodociągu publicznego Grodków w punkcie: Grodków, ul. Morcinka 15 – kotłownia ECO, w zakresie parametrów: bakterie grupy coli, Escherichia coli oraz ogólna liczba mikroorganizmów w temp 22°C po 72h. Na podstawie przedstawionego przez zarządcę wodociągu sprawozdania z badań próbki wody nr 871/TL/21 z dnia 18.11.2021 r. stwierdzono, że ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C po 72 h odpowiada wartości zalecanej.

Jakość wody w zakresie zbadanych parametrów odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu

mgr inż. Agnieszka Kilimiak

Otrzymuje:

1. Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków
2. Urząd Miejski w Grodkowie (ePUAP)
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
3. aa

Sprawę prowadzi: Kamila Dzul, Oddział Higieny Komunalnej tel. 77 444 18 37





mgr inż. Agnieszka Kilimiak
Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu