



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BRZEGU

ul. Armii Krajowej 22, 49-300 Brzeg

sekr. tel. 77 444 18 50, fax 77 444 18 40

e-mail: sekretariat@pssebrzeg.pol.pl <https://www.gov.pl/web/psse-brzeg>

Brzeg, dnia 2022-01-11

HK.90820.6.1.2022.KD

Okresowa ocena jakości wody dla wodociągu Gnojna za 2021 r.

(miejscowości na terenie powiatu brzeskiego w strefie zaopatrzenia wodociągu: Bąków, Gałaczycze, Gierów, Gnojna, Jeszkotle, Kolnica, Lipowa, Lubcz, Mikołajowa, Młodoszowice, Przylesie Dolne, Wierzbna, Wierzbnik, Polana, Wojśław, Zielonkowice, Wójtowice, Jędrzejów, Starowice Dolne, Sulisław, Żarów, Gola Grodkowska, Tarnów Grodkowski – wyłącznie budynek nr 46d)

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity - Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzegu

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody, pobranych z wodociągu Gnojna, w ramach bieżącego nadzoru sanitarnego oraz sprawozdań z badań próbek wody, przedstawionych przez Grodkowskie Wodociągi i Kanalizację Spółka z o.o., Tarnów Grodkowski 46 d, 49-200 Grodków, pobranych w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w 2021 r.

uzasadnienie

W 2021 r. z wodociągu Gnojna pobrano w ramach nadzoru sanitarnego 12 próbek wody do badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych, natomiast w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody 7 próbek wody do badań mikrobiologicznych i 6 próbek wody do badań fizykochemicznych.

W 1 próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody z sieci wodociągu publicznego Gnojna stwierdzono obecność ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C na poziomie większym niż wartość zalecana. Badanie kontrolne wykonane przez zarządcę wodociągu, w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody nie wykazało przekroczenia wartości zalecanej ww. parametru.


W 1 próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach nadzoru sanitarnego z sieci wodociągu publicznego Gnojna stwierdzono wartość mętności powyżej 1,0 NTU (przy zalecanej wartości mętności do 1,0 NTU). Badanie kontrolne wykonane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody wykazało, że wartość mętności wynosiła poniżej 1,0 NTU.

W 1 próbce wody pobranej do badań laboratoryjnych, w ramach nadzoru sanitarnego z sieci wodociągu publicznego Gnojna stwierdzono obecność bakterii grupy coli w 100 ml wody w ilości: 1 jtk (granice przedziału ufnosci: dolna 0 górna 8). Badanie kontrolne wykonane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody nie wykazało obecności bakterii grupy coli.

niepodległa

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W BRZEGU


Po dokonaniu analizy sprawozdań z badań wody wykonanych w 2021 r., stwierdzono, że jakość wody w wodociągu Gnojna, w zakresie wykonanych parametrów z grupy A i z grupy B odpowiadała wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Brzegu

mgr inż. Agnieszka Kilimiak

Otrzymuje:

1. Burmistrz Grodkowa (ePUAP)
ul. Warszawska 29, 49-200 Grodków
2. aa

Sprawę prowadzi: Kamila Dzul, Oddział Higieny Komunalnej. tel. 77 444 18 37





STANOWISKO
KONTROLI
I NADZORU